

Re: ENC: pe 16 2020

De <licita@vacaria.rs.gov.br>
Para Nicole - Racaza <nicole@racaza.com.br>
Data 08/09/2020 17:42



Boa tarde, seguem as complementações ao seu pedido de esclarecimento, abaixo em caixa alta, que anexaremos ao site, fazendo parte integrante do edital:

TUBO PEAD DE 40MM - PN16 - 4,5MM

TUBO PEAD DE 20MM - PN16 - 2,3MM

Em 08/09/2020 16:06, Nicole - Racaza escreveu:

De: Nicole - Racaza <nicole@racaza.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 16:47
Para: 'licita@vacaria.rs.gov.br' <licita@vacaria.rs.gov.br>
Assunto: pe 16 2020

Boa tarde,
Sou Nicole da empresa LAJE ÁGUA (RACAZA) – CNPJ 05.372.455/0001-51

Vimos através deste e-mail solicitar informação faltante no LOTE 2 – ITEM 2 – Tubo PEAD 40 mm. **PN 16 - 4,5mm**

Falta informar também qual o PN do tubo 40 mm (ou seja, a pressão que ele deve suportar). **PN 16 - 4,5mm**

Além disso, solicitar que o tubo seja entregue na cor azul também ajuda a garantir a qualidade do tubo oferecido, pois o tubo o preto é facilmente adulterável.

Qualquer dúvida que tenham com relação a nosso esclarecimento, por favor me contatem: Nicole 51 98426 8331

Aguardamos a informação.

Gratos

RACAZA 

tubos e conexões PEAD . calhas de plantio . separadores de grama
serviços de rotomoldagem

  youtube: RACAZA  LAJE ÁGUA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

NICOLE CANEPPELE
gerente
whats: 51 986 298 685
WWW.RACAZA.COM.BR
skype nicole.caneppele

NOS SIGA NO INSTAGRAM: @RACAZA.BRASIL
WHATS 51 984 268 331