



Planta Baixa
Pavimento Térreo

Distâncias Rota de Fuga
A _ B 47,60m

Distâncias máximas a percorrer
A _ B 8,77m
C _ D 11,55m
m _ n 15,89m

ALTURAS PÉ DIREITO:

Térreo: 3,20 (livre)

Pavimento 2° , 3° , 4° e 5° = 2,90 metros (livre)

População de 91 pessoas por andar

PLACAS: SIGNIFICADO/FORMA/COR					NBR13434/2
TIPO	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO	1		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S1 L-2H
	2		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S2 L-2H
	3		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S3 L-2H
	9		ESCALA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S9 L-2H
	12		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S12 L-2H
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROIBIÇÃO	19		INDICAÇÃO DA PORTA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO. FLUORESCENTE 1 X 6W	S19 L-2H
	23		EXTINTOR	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	E23 L
	26		HIDRANTE DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	E26 H
	1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	P1 D
	21		CAIXA MANUAL DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	E21
ORIENTAÇÃO	17		NÚMERO DO PAVIMENTO	QUADRADO OU PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	S17

LEGENDA E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA LOCALIZAÇÃO: PAREDE OU COLUNA
	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 LOCALIZAÇÃO: PERDES OU COLUNAS
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO BC LOCALIZAÇÃO: PAREDES OU COLUNAS
	EXTINTOR PORTÁTIL ABC LOCALIZAÇÃO: PERDES OU COLUNAS
	EXTINTOR SOBRE RODAS POSABC 20KG6A40B LOCALIZAÇÃO: SOBRE RODAS
	BLOCO AUTÔNOMO INCANDESCENTE (ACLARAMENTO) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 110W
	BLOCO AUTÔNOMO FLUORESCENTE (BALIZAMENTO) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 16W
	SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSEIO S/ RECALQUE
	AVISADOR ÁUDIO VISUAL
	DETECTOR DE FUMAÇA
	DETECTOR DE TEMPERATURA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE GLP
	BARRA ANTI-PÂNICO
	PINTURA NO PISO