

DELIMITAÇÃO ÁREA DE REFORMA
FASE 1


CONSULTAR PRANCHA DE DETALHES

OBS.: Lista idêntica, gravada nas três pranchas.

MATERIAIS	
Abraçadeira tipo "D" 1/2": 0,0	Plaquetas identificação gás p/válvula: FAM: 24,0
Abraçadeira tipo "D" 1": 408,0	FO: 24,0
Abraçadeira tipo "D" 1 1/2": 204,0	FVC: 24,0
Tubos cobre classe "A" 28mm:	FN:
Tubos cobre classe "A" 22mm: 209,0m	
Tubos cobre classe "A" 15mm: 584,0m	
Tee 28mm:	
Tee 22mm: 62,0	
Tee 15mm: 19,0	
Bucha redução 22x15mm: 59,00	
Bucha redução 28x22mm:	
Conector 15mm: 129,0	
Conector 22mm: 18,0	
Conector 28mm:	
Joelho 28mm:	
Joelho 22mm: 8,0	
Joelho 15mm: 236,0	
Luvas 15mm: 233,0	
Luvas 22mm: 68,0	
Luvas 28mm:	
Posto de consumo: FO = 27,0	
FAM = 27,0	
FN =	
PVC = 27,0	
Suportes: 102: 102 barra rosca 8mm	
Arruelas 8mm: 408,0	
Porcas 8mm: 408,0	
Bucha 58/parafuso: 210,0	
Perfil zincado 38x38 perfurado: 51,0m	
Suporte Curto Cemar: 204,0	
Carbonato de cálcio: 150kg	
Etiquetas sentido fluxo: FO: 168,0	
FAM: 168,0	
FVC: 168,0	
FN:	
Painéis de alarme: FAM: 1	
FO: 1	
FVC: 1	
FN:	

Projeto de acordo com a NBR 12188
Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nítrico e vácuo
para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde.

02	21/01/15	EMIÇÃO PARA APROVAÇÃO
01	26/06	EMIÇÃO PARA APROVAÇÃO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



Amandio Gomes Bueno
Rua Soledade, 1268/506 - Fone 34731677 - predius@uol.com.br - Esteio-RS.

GASES MEDICINAIS

TIPO:	INSTALAÇÃO	FINALIDADE:	HOSPITALAR	ÁREA:	753,50m²
Técnico	Amandio Gomes Bueno Arquiteto/Eng. Clínico - CAU-RS A9112-0				PRANCHA
PROPRIETÁRIO:	Associação Caritativo-Literária São José - CNPJ 88.632.773/0032-38				
LOCAL:	Rua Pinheiro Machado, 448 - CEP 95200-000				
DESENHO:	AGB	HOSPITAL Nº 8 DA OLIVEIRA UNIDADE DE INTERNAÇÃO ADULTOS - FASE I PROJETO DE INSTALAÇÃO DAS REDES GASES MEDICINAIS PLANTA BAIXA			ESCALAS
DATA:	Janeiro/2015				1:100